

AIRUNIT


Konfiguration der Kompaktregelung PRO zum Erfüllen der Vorgaben des Marktanreizprogramm (MAP) des BAFA Heizen mit Erneuerbaren Energien



DOWNLOAD
<https://www.mfh-systems.com/de/download>



Schematischer Anschlussplan Wärmepumpe mit Kompaktregelung PRO




WICHTIG: Es ist darauf zu achten, dass die Wärmepumpe und die Kompaktregelung PRO auf der gleichen Phase geschaltet sind!

AIRUNIT

Konfiguration der Kompaktregelung PRO zum Erfüllen der Vorgaben des Marktanreizprogramm (MAP) des BAFA Heizen mit Erneuerbaren Energien

Verbindung PC – Regelung Verbindung per USB herstellen




Hauptmenü

Öffnen Sie das Konfigurationsmenü.



Konfiguration

Öffnen Sie das Untermenü **Erweitert**




AIRUNIT

Konfiguration der Kompaktregelung PRO zum Erfüllen der Vorgaben des Marktanreizprogramm (MAP) des BAFA Heizen mit Erneuerbaren Energien


Erweitert

Bearbeiten Sie den Punkt „Funktion Digitaleingang“



Funktion Digitaleingang

Verstellen die Voreinstellung von „Disbalance“ auf „Mindestluftstufe“




WICHTIG: Mit dem OK Button speichern!

 **Daten wurden gespeichert**

Mindestluftstufe

Im Menüpunkt „Mindestluftstufe“ aktivieren Sie die **Luftstufe 1**



WICHTIG: Mit dem OK Button speichern!

 **Daten wurden gespeichert**

Die Einstellungen sind nun gemäß BAFA-Förderprogramm vorgenommen worden.